

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Hradecká 1204/5

PSC, obec: 50003 hradec Králové - Domov mládeže, internát a školní jídelna

K.ú., parcelní č.: 646873 Hradec Králové, 1583


Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování

Celková energeticky vztažná plocha: 3355,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 649,8 (98 %)
Elektřina - 10,5 (2 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,50 W/(m ² .K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	117 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	197 kWh/(m ² .rok)	
Vytápění	152 kWh/(m ² .rok)	
Chlazení	0 kWh/(m ² .rok)	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	42 kWh/(m ² .rok)	
Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	

Energetický specialista: EA-Partneři s.r.o.

Osvědčení č.: 1847

Kontakt: bubenko@ea-partneri.cz

Ev. č. průkazu: 586841.0

Vyhotoveno dne: 12.06.2024

Podpis:
EA-Partneři s.r.o.
K Horoměřicům 1115/33,
Suchdol, 165 00 Praha 6
IČ: 07121369, DIČ: CZ07121369
www.ea-partneri.cz