

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Jana Masaryka 632/28

PSC, obec: 50012 Hradec Králové

K.ú., parcelní č.: 647187 Nový Hradec Králové, 2576


Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování - Domov mládeže

Celková energeticky vztažná plocha: 9942,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 425,4 (95 %)
Elektřina - 22,0 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,42 W/(m ² .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	26 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	45 kWh/(m ² .rok)	C
Vytápění	32 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	1 kWh/(m ² .rok)	B
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	11 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	1 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: EA-Partneři s.r.o.

Osvědčení č.: 1847

Kontakt: bubenko@ea-partneri.cz

Ev. č. průkazu: 586954.0

Vyhotoveno dne: 12.06.2024

Podpis:
EA-Partneři s.r.o.
K Horoměřicům 1115/33,
Suchbát, 165 00 Praha 6
IČ: 07121369, DIČ: CZ07121369
www.ea-partneri.cz